



Flexcon VSV 10 bar

K ochraně expanzních nádob Flexcon před příliš vysokými teplotami primární vody v topných systémech.

Nádoby se instalují před expanzní nádobu do zpětného potrubí soustavy.

Přípojka k systému je v horní části nádoby, zatímco expanzní nádoba je připojena ve spodní části.



Typ	Obsah [l]	Rozměry		Přípojka		Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		Ø [mm]	Výška [mm]	Nádoba	Systém			
Flexcon VSV 100	100	484	794	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	31	1	23306
Flexcon VSV 200	200	484	1304	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	51	1	23300
Flexcon VSV 350	350	484	2124	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	80	1	23301
Flexcon VSV 500	500	600	2025	Rp 2"	Rp 2"	96	1	23302
Flexcon VSV 750	750	790	1904	Rp 2"	Rp 2"	142	1	23303
Flexcon VSV 1000	1000	790	2255	Rp 2"	Rp 2"	172	1	23304



Obecné informace

- Maximální provozní tlak: 10,0 barů.
- Maximální pracovní teplota: 110 °C.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -
Centrála Praha

Dopraváků 3 , 184 00 Praha 8
220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly
IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



Flexcon VSV 6 bar

K ochraně expanzních nádob Flexcon před příliš vysokými teplotami primární vody v topných systémech.

Nádoby se instalují před expanzní nádobu do zpětného potrubí soustavy.

Přípojka k systému je v horní části nádoby, zatímco expanzní nádoba je připojena ve spodní části.



Typ	Obsah [l]	Rozměry		Přípojka k		Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		Ø [mm]	Výška [mm]	Nádoba	Systém			
Flexcon VSV 100	100	484	794	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	26,5	1	23386
Flexcon VSV 200	200	484	1304	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	28,8	1	23380
Flexcon VSV 350	350	484	2124	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	55,0	1	23381
Flexcon VSV 500	500	600	2025	Rp 2"	Rp 2"	64,0	1	23382
Flexcon VSV 750	750	790	1904	Rp 2"	Rp 2"	96,0	1	23383
Flexcon VSV 1000	1000	790	2255	Rp 2"	Rp 2"	114,0	1	23384



Obecné informace

- Maximální provozní tlak: 6,0 barů.
- Maximální pracovní teplota: 110 °C.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



Flexcon V-B 10 bar

K ochraně expanzních nádob Flexcon před příliš vysokými teplotami primární vody v topných systémech.

Nádoby se instalují před expanzní nádobu do zpětného potrubí soustavy.

Přípojka k systému je v horní části nádoby, zatímco expanzní nádoba je připojena ve spodní části.



Typ	Obsah [l]	Rozměry		Přípojka		Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		Ø [mm]	Výška [mm]	Nádoba	Systém			
V-B 50	50	450	640	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	62	1	22730
V-B 180	180	550	1235	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	133	1	22731
V-B 300	300	550	1735	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	182	1	22729
V-B 400	400	750	1470	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	255	1	22732
V-B 600	600	750	1860	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	293	1	22733
V-B 800	800	750	2250	G 1 1/4" F	R 1 1/4"	344	1	22734
V-B 1000	1000	750	2750	G 1 1/2" F	R 1 1/2"	409	1	22735
V-B 1200	1200	1000	2200	G 1 1/2" F	R 1 1/2"	520	1	22736
V-B 1600	1600	1000	2700	G 1 1/2" F	R 1 1/2"	605	1	22737
V-B 2000	2000	1200	2435	G 2" F	R 2"	675	1	22738



Obecné informace

- Maximální provozní tlak: 10,0 barů.
- Max. teplota přívodu (nádrž): 160 °C.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543